



認定番号 2407-062001-86

認定合格証

くさび式足場用梁枠(中層用2スパン)
FSLHG-36


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年7月31日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2407-062001-8601

発行日: 2024年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 謙 男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁枠(中層用2スパン)FSLHG-36 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2024年7月5日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1		2		3		平均値
	1	2	3	4	5	6	
荷重16.0kN時の鉛直たわみ量 [mm]	3.8		3.7		3.8		—
強度[kN]	70 中止		70 中止		70 中止		—
認定基準による値	鉛直たわみ量		25.0mm 以下				
	強度		32.0kN 以上		平均値35.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし