

仮

認定番号 2403-062200-83

認定合格証


緊結部付ブラケット(固定型)
HBH2-24

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男





試験番号 2403-062200-8304

発行日:2024年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 唐澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)HBH2-24 8枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2024年2月28日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

| 供試体組 No. | 1 | | | | 2 | | | | 平均値 |
|----------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 供試体 No. | | | | | | | | | |
| 強度[kN] | 53 中止 | | | | 53 中止 | | | | — |
| 認定基準による値 | 強度 27.0 kN 以上 | | | | 強度 27.0 kN 以上 | | | | 平均値 30.0 kN以上 |

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし