

仮

認定番号 2403-062200-83

# 認定合格証

緊結部付ブラケット(固定型)  
HBH2-40P  
( HBH2-40 )


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 3月31日

平和技研株式会社 殿  
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2403-062200-8305

発行日 : 2024年3月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会 長 藤野 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)HBH2-40P 8枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2024年2月28日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

#### 強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
強度[kN]	48.4				49.6				49.0
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上				

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし