



認定番号 2503-062200-10

認定合格証

床付き布わく

HD-3018

(HD-3015

HD-3008

HD-3004

HD-3012

HD-30075

HD-3003

HD-3010

HD-3006

HD-3002)

HD-3009

HD-3005


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2503-062200-1002

発行日：2025年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊田 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 床付き布わく HD-3018 15枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第4節床付き布わく
- 試験実施日 2025年2月26日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第21条に適合している。

(2) 強度等

規格第22条及び第23条に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.17kN時の鉛直たわみ量[mm]	8.0	8.2	7.3	9.3	8.9	—
強度[kN]	5.47	5.46	5.52	5.56	5.48	5.49
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 2.94 kN 以上 平均値 3.24 kN以上			

(2)-2 つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	13 中止	13 中止	13 中止	13 中止	13 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 10.5 kN 以上					平均値 11.8 kN 以上

(2)-3 つかみ金具の外れ止めのせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 2.94 kN 以上					平均値 3.24 kN以上

(2)-4 たわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重1.17kN時の鉛直たわみ量[mm]	0.4	0.2	0.1	0.2	0.7	—
強度[kN]	5.69	5.72	5.56	5.65	5.41	5.60
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		10mm 以下			
	強度		強度 2.94 kN 以上 平均値 3.24 kN以上			

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第24条に適合している。

8 特記事項

特になし