



認定番号 2403-062200-82

# 認定合格証

緊結部付床付き布枠

HD2-4012

( HD2-4009

HD2-40075

HD2-4006

HD2-40045

HD2-40035 )

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 3月31日

平和技研株式会社 殿  
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2403-062200-8203

発行日：2024年3月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人  
会 長

- 1 申請者 平和技研株式会社  
2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場  
3 種類、型式及び数量 緊結部付床付き布杵 HD2-4012 15枚  
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」  
5 試験実施日 2024年2月28日  
6 試験場所 大阪試験所  
7 試験結果

## (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

## (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

## (2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.60kN時の鉛直たわみ量[mm]	3.3	2.6	3.2	3.2	2.7	—
強度[kN]	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	—
認定基準による値	鉛直たわみ量					11mm 以下
	強度					強度 4.02 kN 以上 平均値 4.43 kN以上

## (2)-2 つかみ金具及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 14.4 kN 以上					平均値 16.1 kN以上

## (2)-3 緊結部の引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	4 中止	—
認定基準による値	強度 2.95 kN 以上					平均値 3.25 kN以上

## (2)-4 エキスパンドメタル製床材のたわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重1.60kN時の鉛直たわみ量[mm]	0	3.6	0.8	2.5	2.5	—
強度[kN]	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	—
認定基準による値	鉛直たわみ量					10mm 以下
	強度					強度 4.02 kN 以上 平均値 4.43 kN以上

## (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

## 8 特記事項

特になし