

仮

認定番号 2404-062202-84

# 認定合格証


ねじ管式ジャッキ型ベース金具  
HE-6  
( HE-046 )

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 4月30日

平和技研株式会社 殿  
(張家港市大平金属製品廠 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男






試験番号 2404-062202-8401

発行日: 2024年4月30日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊 泰男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 種類、型式及び数量 ねじ管式ジャッキ型ベース金具 HE-6 10本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2024年4月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

#### (2)-1 圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	49.0	49.4	49.5	51.4	53.0	50.4
認定基準による値	強度 40.0kN 以上			平均値 45.0kN 以上		

#### (2)-2 ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	103.2	117.5	113.8	114.5	100.1	109.8
認定基準による値	強度 57.0kN 以上			平均値 63.0kN 以上		

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし