



認定番号 2404-062202-84

認定合格証

ねじ管式ジャッキ型ベース金具
HE2-6


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年4月30日

平和技研株式会社 殿
(張家港市大平金属製品廠 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2404-062202-8402

発行日: 2024年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊嶋 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 種類、型式及び数量 ねじ管式ジャッキ型ベース金具 HE2-6 10本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2024年4月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	47.9	47.2	54.5	50.7	46.7	49.4
認定基準による値	強度 40.0kN 以上			平均値 45.0kN 以上		

(2)-2 ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	148.7	145.3	146.4	142.8	137.4	144.1
認定基準による値	強度 57.0kN 以上			平均値 63.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし