



認定番号 2503-062200-86

認定合格証

くさび式足場用梁柵(中層用3スパン)
HG-54S

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2503-062200-8602

発行日 : 2025年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁棒(中層用3スパン)HG-54S 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2025年2月25日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 組 No.		1		2		3		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	
荷重24.0kN時の鉛直たわみ量 [mm]		9.5		9.9		9.8		—
		9.5		9.6		9.4		
強 度[kN]		79.5		80 中止		77.0		—
認 定 基 準 による 値	鉛直たわみ量	25.0mm 以下						
	強 度	48.0kN 以上 平均値53.0kN 以上						

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし