



認定番号 2503-062200-42

認定合格証

階段枠(第1種)
HH-19

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2503-062200-4201

発行日：2025年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊田 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 階段杵(第1種)HH-19 3台
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段杵」
- 試験実施日 2025年2月25日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の 鉛直たわみ量[mm]	鉛直たわみ量	14.6	14.1	14.2
	踏板のみのたわみ量	3.9	3.4	3.7
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度[kN]	7.53	7.74	7.36	7.54
認定基準による値	強度 4.90kN 以上		平均値 5.39kN 以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし