



認定番号 2405-069102-42

# 認定合格証

階段枠(第1種)

KDV-F458Z

( KDK-M428

KDP-M428JZ

HH2-19AL

KDJ-K1818

KDB-M438KZ

KDP-M428Z

KDB-F458TZ

KDB-08F2719

KDB-M458TZ

KDB-C2023-008

KDY-F458Z

KDX-F458Z )


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 5月31日

株式会社ピカコーポレイション 殿  
(株)燦工業 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2405-069102-4202

発行日：2024年5月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊 圭男



- 申請者 株式会社ピカ コーポレーション
- 工場名 (株)燦工業 本社工場
- 種類、型式及び数量 階段枠(第1種)KDV-F458Z 3台
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段枠」
- 試験実施日 2024年5月7日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

#### (2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	
荷重1.96kN時の鉛直たわみ量	8.2	8.2	7.8	
鉛直たわみ量[mm]	踏板のみのたわみ量	1.1	0.2	0.3
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

#### (2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度[kN]	10 中止	10 中止	10 中止	—
認定基準による値	強度 4.90kN 以上		平均値 5.39kN 以上	

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし