



認定番号 2508-062202-21

認定合格証

ジャッキ型ベース金具
HJBP-038

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 8月31日

平和技研株式会社 殿
(張家港市大平金属製品廠 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男





試験番号 2508-062202-2101

発行日：2025年8月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工学会

会長 豊澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 種類、型式及び数量 ジャッキ型ベース金具 HJBP-038 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号)
- 試験実施日 2025年8月20日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第74条に適合している。

(2) 強度等

規格第75条に適合している。

(2)-1 圧縮試験(使用高を最大としたとき)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	43.2	49.5	50.7	41.9	45.2	46.1
厚生労働大臣規格による値	強度 36.0kN 以上				平均値 40.2kN以上	

(2)-2 圧縮試験(使用高を200mmとしたとき)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	46.8	55.3	47.7	44.8	46.8	48.2
厚生労働大臣規格による値	強度 39.2kN 以上				平均値 44.1kN以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第77条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材