



認定番号 2403-062200-59

認定合格証

幅木(第2種)

HL-18

(HL-15

HL-12

HL-09

HL-06)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2403-062200-5901

発行日：2024年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
仮設工業会



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第2種) HL-18 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2024年2月29日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 幅木の水平引張試験

| 供試体 No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|----------|------|------|------|------|
| 60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm] | 16.8 | 14.7 | 17.2 | 14.7 | 15.4 |
| 認定基準による値 | 100mm 以下 | | | | |

(2)-2 幅木の鉛直荷重試験

| 供試体 No. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 85kgの重りをつり下げた時の 鉛直たわみ量[mm] | 2.1 | 3.9 | 3.6 | 2.5 | 2.0 |
| 認定基準による値 | 10mm 以下 | | | | |

(2)-3 水平部のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

| 供試体 No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 荷重0.8kN時の鉛直たわみ量[mm] | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 6.6 |
| 認定基準による値 | 10mm 以下 | | | | |

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし