



# 承認証

承認 第 133 号 Lock series-FS を用いた型わく支保工


上記の仮設構造物等は審査の結果承認することが適当と認められたので仮設構造物等の安全性に関する承認規程第 6 条 2 項により本証を交付する  
本承認の有効期間は承認日より 2 年間とする  
本承認証は附属書を添付する

承認 日 2023 年 6 月 30 日

平和技研株式会社 殿

一般社団法人  
会長

仮設工業  
豊澤



# 承認証 附属書

承認第 133 号

- 1) 名 称 : Lock series-FS を用いた型わく支保工
- 2) 申 請 者 : 平和技研株式会社
- 3) 承 認 日 : 2023 年 6 月 30 日
- 4) 承認の概要

支保工の構造	支柱間隔 [mm]	水平材間隔 [mm]	仕 様	許容支持力 (支柱 1 本あたり)
べた支柱式型わく支保工 四角塔式型わく支保工	1800 1500 1200 900 600	1800	梁間方向 : 先行手すり +布材 桁行方向 : 先行手すり +布材	29.7kN

※上表は、本承認の適用範囲を示すものである。また、承認された組立方法以外の使用については別途、使用時の安全性を確認し、かつ作業時の安全性に留意すること。