



承認証

承認 第 131 号 Lock series-FS を用いた本足場


上記の仮設構造物等は審査の結果承認することが適当と認められたので仮設構造物等の安全性に関する承認規程第 6 条 2 項により本証を交付する
本承認の有効期間は承認日より 2 年間とする
本承認証は附属書 A 附属書 B を添付する

承認 日 2023 年 3 月 31 日

平和技研株式会社 殿

一般社団法人
会長

仮設工業
豊澤



承認証 附属書 A

承認第 131 号

- 1) 名 称 : Lock series-FS を用いた本足場
- 2) 申 請 者 : 平和技研株式会社
- 3) 承 認 日 : 2023 年 3 月 31 日
- 4) 承認の概要

支柱の仕様		桁行面の仕様	梁間方向の間隔 [mm]	補剛材	許容支持力
二 側		片面先行手すり 両面先行手すり	1200, 1000, 950, 900 800, 650, 600	無	13.8kN/本
				有	15.6kN/本
拡 幅	拡幅用 ブラケット	片面先行手すり 両面先行手すり	600→900 900→1200		10.2kN/本
	拡幅用張出し ブラケット				12.3kN/本
梁 枠					許容支持力
2 スパン開口用					47.9kN/点
3 スパン開口用					19.7kN/点
4 スパン開口用					15.1kN/点

※上表は、本承認の適用範囲を示すものである。また、承認された組立方法以外の使用については別途、使用時の安全性を確認し、かつ作業時の安全性に留意すること。

一般社団法人 仮設工業会

承認証 附属書 B

承認第 131 号

- 1) 名 称 : Lock series-FS を用いた本足場
- 2) 申 請 者 : 平和技研株式会社
- 3) 承認の概要 : 労働安全衛生規則第 570 条第 2 項適用のための承認

支柱の仕様	桁行面の仕様	梁間面の仕様	壁つなぎ取付け間隔 (垂直方向)	梁間方向の間隔 [mm]	許容支持力
二側	片面 先行手すり	強化方づえ	4 層	1200, 1000, 950, 900, 800, 650, 600	13.4kN/本
	両面 先行手すり				

※梁間面の仕様で、強化方づえの場合であって、かつ、床に床付き布わくを床材と建地の間隔が 12 cm 未満となるように梁間方向の幅一杯に設けている場合、許容支持力が 11.0kN/本以上のときは、壁つなぎ取付け間隔を 4 スパン以下とすることができる。