



承認証

承認 第 100 号 Lock series を用いた型わく支保工

上記の仮設構造物等は審査の結果承認を更新することが
適当と認められたので仮設構造物等の安全性に
関する承認規程第 8 条 4 項により本証を交付する
本承認の更新有効期間は更新日より 2 年間とする
本 承 認 証 は 附 属 書 を 添 付 す る

第 4 回 更 新 日 2025 年 5 月 31 日
初 回 承 認 日 2017 年 5 月 31 日

平和技研株式会社 殿

一般社団法人 仮 設 工 業 会
会 長 豊 澤 康 男



承認証 附属書

承認第 100 号

1) 名 称 : Lock series を用いた型わく支保工

2) 申 請 者 : 平和技研株式会社

3) 承 認 日 : 2025 年 5 月 31 日

4) 承認の概要

支保工の構造	支柱間隔 [mm]	水平材間隔 [mm]		仕 様	許容支持力 (支柱 1 本あたり)
四角塔式型わく支保工	1800 1200 900 600	900		斜材仕様(※) 梁間方向 : 斜材+布材 桁行方向 : 斜材+布材 (※)斜材は 2 本が交差するよう支柱に設置すること。	23. 7kN
べた支柱式型わく支保工	1800 1200 900 600	斜材を設けたスパン	900		
		斜材を設けないスパン	1800		
べた支柱式型わく支保工 四角塔式型わく支保工	1800 1500 1200 900 600	1800		先行手すり仕様 梁間方向 : 先行手すり+布材 桁行方向 : 先行手すり+布材	32. 7kN

※上表は、本承認の適用範囲を示すものである。また、承認された組立方法以外の使用については別途、使用時の安全性を確認し、かつ作業時の安全性に留意すること。