



# 承認証

承認 第102号      Lock series を用いた本足場


上記の仮設構造物等は審査の結果承認を更新することが  
適当と認められたので仮設構造物等の安全性に  
関する承認規程第8条4項により本証を交付する  
本承認の更新有効期間は更新日より2年間とする  
本承認証は附属書 A 附属書 B を添付する

第3回更新日    2023年7月31日  
初回承認日    2017年7月31日

平和技研株式会社 殿

一般社団法人  
会長

仮設工業  
豊澤 康男



# 承認証 附属書 A

承認第 102 号

- 1) 名 称 : Lock series を用いた本足場
- 2) 申 請 者 : 平和技研株式会社
- 3) 承 認 日 : 2023 年 7 月 31 日
- 4) 承認の概要

支柱の仕様		桁行面の仕様	梁間方向の間隔 [mm]	補剛材	許容支持力
二 側		片面先行手すり	1200, 1000, 950, 900	無	14.5kN/本
		両面先行手すり	800, 650, 600	有	19.7kN/本
拡 幅	拡幅用 ブラケット	片面先行手すり	600→900		12.1kN/本
	拡幅用張出し ブラケット	両面先行手すり	900→1200		10.7kN/本
梁 柱					許容支持力
2 スパン開口用					33.8kN/点
3 スパン開口用					19.2kN/点
4 スパン開口用					15.1kN/点

※上表は、本承認の適用範囲を示すものである。また、承認された組立方法以外の使用については別途、使用時の安全性を確認し、かつ作業時の安全性に留意すること。

一般社団法人 仮設工業会

# 承認証 附属書 B

承認第 102 号

- 1) 名 称 : Lock series を用いた本足場
- 2) 申 請 者 : 平和技研株式会社
- 3) 承認の概要 : 労働安全衛生規則第 570 条第 2 項適用のための承認

支柱の仕様	桁行面の仕様	梁間面の仕様	壁つなぎ取付け間隔 (垂直方向)	梁間方向の間隔 [mm]	許容支持力
二側	片面 先行手すり	強化方づえ	4 層	1200, 1000, 950, 900, 800, 650, 600	16.0kN/本
	両面 先行手すり				

※梁間面の仕様で、強化方づえの場合であって、かつ、床に床付き布わくを床材と建地の間隔が 12 cm 未満となるように梁間方向の幅一杯に設けている場合、許容支持力が 11.0kN/本以上のときは、壁つなぎ取付け間隔を 4 スパン以下とすることができる。