



認定番号 2502-062001-18

認定合格証

単管足場用の単管ジョイント
HTJ
(HTJ-HD)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 2月28日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2502-062001-1801

発行日：2025年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮業協会
会長 佐藤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 単管ジョイント HTJ 15本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第5章継手金具 第3節単管足場用の単管ジョイント
- 試験実施日 2025年1月29日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第60条に適合している。

(2) 強度等

規格第61条に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.47kN時の鉛直たわみ量[mm]	16.2	15.5	15.7	15.8	14.4	—
強度[kN]	5 中止	5 中止	5 中止	5 中止	5 中止	—
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		19mm 以下			
	強度		強度 2.65 kN 以上 平均値 2.94 kN以上			

(2)-2 伸び及び引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
荷重8.83kNにおける伸び[mm]	0.53	0.59	0.42	0.68	0.48	—
強度[kN]	35.0	37.3	36.1	35.6	36.2	36.0
厚生労働大臣規格による値	伸 び		0.9mm 以下			
	強 度		強度 14.7 kN 以上 平均値 16.2 kN以上			

(2)-3 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
強度[kN]	53.4	48.8	48.4	46.1	57.0	50.7
厚生労働大臣規格による値	強度 37.3 kN 以上 平均値 41.2 kN以上					

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第62条に適合している。

8 特記事項

特になし