仮

認定番号 2204－06283－05

認 定 合 格 証

簡易わく

HW617A

（ HW617B-80　HW617B-70 ）

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日　2022年4月30日

平和技研株式会社　殿
（常熟市蘇南中江鋼結構有限公司　練塘工場）

一般社団法人　仮 設 工 業 会

会　長　豊 澤 康 男

試験番号 2204-06283-0501
発 行 日 2022年4月30日

認 定 試 験 成 績 書

一般社団法人 仮設工業会
会　　長 豊澤 康男

1 申　　請　　者　平和技研株式会社
2 工　　場　　名　常熟市蘇南中江鋼結構有限公司 練塘工場
3 種類、型式及び数量　建わく(簡易わく)HW617A　5枚
4 適 用 規 格・基 準　鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号)
第1章わく組足場用の部材 第1節建わく
5 試 験 実 施 日　2022 年 4 月 15 日
6 試　験　場　所　大阪試験所
7 試　験　結　果

(1)　構造

規格第2条及び第3条に適合している。

(2)　強度等

規格第4条,第5条及び第7条に適合している。

(2)－1 圧縮試験　　200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供　試　体　No.	1	2	3	4	5	平均値
強　　度[kN]	73.9	69.5	75.0	73.5	72.4	72.8
厚生労働大臣規格による値	63.7kN以上					68.6kN以上

(2)－2 たわみ試験　　200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供　試　体　No.	1	2	3	4	5
荷重9.81kN時の鉛直たわみ量[mm]	2.4	2.4	2.6	2.3	2.4
厚生労働大臣規格による値	10mm以下				

(2)－3 引張試験(交さ筋かいピン)　　50kN 万能試験機 AS-5-B4

供　試　体　No.	1	2	3	4	5	平均値
強　　度[kN]	12 中止	11.64	9.16	12 中止	12 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 5.88 kN 以上				平均値 6.37 kN以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3)　表示

規格第8条に適合している。

8 特　記　事　項

特になし

仮

認定番号 2204－06283－16

認定合格証

わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント
H20Y-80
（ H20Y-70 ）

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日　2022年4月30日

平和技研株式会社　殿
（常熟市蘇南中江鋼結構有限公司　練塘工場）

一般社団法人　仮設工業会
会長　豊澤康男

試験番号 2204-06283-1601
発 行 日 2022年4月30日

認 定 試 験 成 績 書

一般社団法人 仮設工業会
会　　長 豊澤 康男

1 申　　請　　者　平和技研株式会社
2 工　　場　　名　常熟市蘇南中江鋼結構有限公司 練塘工場
3 種類、型式及び数量　わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント H20Y-80　5本
4 適用規格・基準　鋼管足場用の部材及び附属金具の規格（昭和56年12月25日付 労働省告示第103号）
第5章継手金具 第1節わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント
5 試験実施日　2022 年 4 月 14 日
6 試　験　場　所　大阪試験所
7 試　験　結　果

(1) 構造

規格第50条に適合している。

(2) 強度等

規格第51条に適合している。

引張試験　　50kN 万能試験機 AS-5-B4

供　試　体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強　　度[kN]	24.05	23.40	23.45	23.17	23.26	23.4
厚生労働大臣規格による値	強度 9.81kN以上				平均値 10.8kN以上	

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第52条に適合している。

8 特　記　事　項

特になし