

COPY

仮

認定番号 1807-06201-81

# 認定合格証

緊結部付布材

HC2-18

( HC2-15    HC2-12    HC2-09    HC2-075    HC2-06  
  HC2-035    HC2-03    HC2-025    HC2-015 )

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日    平成30年 7月31日

平和技研株式会社 殿  
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人



COPY



試験番号 1807-06201-8101

発行日：平成30年7月31日

# 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付布材 HC2-18 5本
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 平成30年7月10日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

## (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

## (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

### (2)-1 緊結部及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上

### (2)-2 緊結部のすべり量及び引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値	
荷重7.0kNにおけるすべり量[mm]	0	0	0	0	0	—	
強度[kN]	21.14	20.12	18.38	27.06	27.74	22.8	
認定基準による値	すべり量	5mm 以下					
	強度	強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上

## (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

## 8 特記事項

特になし