

COPY

仮

認定番号 1704-06284-85

認定合格証

屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具

HE-6SC

HEB-6SC

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成29年 4月30日

平和技研株式会社 殿
(張家港市大平金属製品廠 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人





試験番号 1704-06284-8501

発行日：平成29年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 種類、型式及び数量 屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具 HE-6SC 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準
第26章くさび緊結式足場の部材及び附属金具
- 試験実施日 平成29年4月14日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「3構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「5強度等」に適合している。

ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	40 中止	40 中止	40 中止	40 中止	40 中止	—
認定基準による値	強度 18.0kN 以上				平均値 20.0kN 以上	

(3) 表示

認定基準「6表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 1704-06284-8502

発行日：平成29年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具 HEB-6SC 5本
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準
第26章くさび緊結式足場の部材及び附属金具
- 5 試験実施日 平成 29 年 4 月 14 日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「3構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「5強度等」に適合している。

ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	40 中止	40 中止	40 中止	40 中止	40 中止	—
認定基準による値	強度 18.0kN 以上				平均値 20.0kN 以上	

(3) 表示

認定基準「6表示」に適合している。

8 特記事項

特になし