



認定番号 1708-06913-42

認定合格証

階段枠(第1種)

KDV-F458Z

(KDK-M428

K-18CAL

KDB-M438KZ

KDP-M428Z

KDB-M458Z

K-1718)

KDP-M428JZ

KDJ-F458MS

KDJ-M458MS

KDL-F468

KDB-08F2719

HH2-19AL

KDJ-K1818

KDB-M438K

KDB-F458TZ

KDB-M458TZ

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成29年 8月31日

株式会社ピカ コーポレイション 殿
(株)燦工業 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人






試験番号 1708-06913-4201

発行日：平成29年8月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 伊藤 正人



- 申請者 株式会社ピカ コーポレーション
- 工場名 榎燦工業 本社工場
- 種類、型式及び数量 階段枠(第1種) KDV-F458Z 3台
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準 第28章階段枠
- 試験実施日 平成29年7月28日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「4構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「6強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

| 供試体 No. | | 1 | 2 | 3 |
|------------|-----------|--------|-----|-----|
| 荷重1.96kN時の | 鉛直たわみ量 | 8.3 | 8.6 | 8.3 |
| 鉛直たわみ量[mm] | 踏板のみのたわみ量 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 認定基準による値 | 鉛直たわみ量 | 25mm以下 | | |
| | 踏板のみのたわみ量 | 15mm以下 | | |

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

| 供試体 No. | 1 | 2 | 3 | 平均値 |
|----------|--------------|------|---------------|-----|
| 強度[kN] | 10 中止 | 9.93 | 10 中止 | — |
| 認定基準による値 | 強度 4.90kN 以上 | | 平均値 5.39kN 以上 | |

(3) 表示

認定基準「7表示」に適合している。

8 特記事項

特になし