



認定番号 2102-06201-86

認定合格証

くさび式足場用梁枠(中層用)

LHG-36T

LHG-54

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年 2月28日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2102-06201-8601

発行日 : 2021年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁枠(中層用2スパン)LHG-36T 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2021年2月8日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1		2		3		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
荷重16.0kN時の鉛直たわみ量 [mm]	4.7		4.6		4.8		—
強度[kN]	67.4		69.7		64.1		67.0
認定基準による値	鉛直たわみ量	25.0mm 以下					
	強度	32.0kN 以上			平均値35.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2102-06201-8602

発行日:2021年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁柱(中層用3スパン)LHG-54 6枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年2月8日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1		2		3		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
荷重24.0kN時の鉛直たわみ量 [mm]	9.7		9.6		9.9		—
	9.9		9.5		9.4		
強度[kN]	80 中止		80 中止		80 中止		—
認定基準による値	鉛直たわみ量	25.0mm 以下					
	強度	48.0kN 以上			平均値53.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし