仮

認定番号 2204－06284－43

認 定 合 格 証

階段開口部用手すり枠
SOR-1

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日　2022年4月30日

平和技研株式会社　殿
（張家港市大平金属製品廠　本社工場）

一般社団法人 仮設工業会
会　長　豊澤康男

試験番号　2204-06284-4301
発行日：　2022年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人仮設工業会
会　長　[illegible]

1　申　　請　　者　平和技研株式会社
2　工　　場　　名　張家港市大平金属製品廠 本社工場
3　種類、型式及び数量　階段開口部用手すり枠　SOR-1　3枚
4　適用規格・基準　一般社団法人仮設工業会認定基準「階段開口部用手すり枠」
5　試験実施日　2022 年 3 月 30 日
6　試　験　場　所　大阪試験所
7　試　験　結　果

(1)　構造

認定基準「構造」に適合している。

(2)　強度等

認定基準「強度等」に適合している。

手すり材の水平移動量試験

供試体 No.	1	2	3
荷重0～0.40kN時の水平移動量[mm]	55	67	69
認定基準による値	100mm以下		

(3)　表示

認定基準「表示」に適合している。

8　特　記　事　項

特になし